

HS HS/MS MS MS/NS NS

Netzdaten nach § 17 (2) StromNZV

Jahreshöchstlast (MW)	759				
Netzverluste (GWh)	91				
Summenlast der Netzverluste (MW)	21				
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (MW)	188				
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene (MW)	570				
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh)	2.395				
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene (GWh)	1.274	182	324	13	201
Menge der beschafften Verlustenergie (MWh)	siehe Verlustenergie-Ausschreibungen				
Preise der beschafften Verlustenergie (EUR)					

Netzverluste nach § 10 (2) StromNEV

Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene (%)	0,47	0,48	0,83	1,40	2,96
Durchschnittliche Beschaffungskosten (ct/kWh)	siehe Verlustenergie-Ausschreibungen				

Strukturdaten nach § 27 (2) StromNEV

Stromkreislänge Freileitung (km)	533	-	1.829	-	1.506
Stromkreislänge Kabel (km)	7	-	1.946	-	6.793
Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA)	-	2.325	-	1.126	-
Entnommene Jahresarbeit (GWh)	3.089	2.852	1.974	954	1.080
Anzahl Entnahmestellen	57	314	4.444	16.545	298.335
Einwohnerzahl (versorgte NS-Ebene)	481.000				
Versorgte Fläche (km ²)	276				
Geographische Fläche (km ²)	3.773				
Anzahl gemessene Entnahmestellen	2.541				
Anzahl sonstige Entnahmestellen	319.695				
grundzuständiger Messstellenbetreiber	ED Netze GmbH				

Die Veröffentlichung der Netz- und Strukturdaten richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften in § 17 (2) StromNZV, sowie § 10 (2) StromNEV und § 27 (2) StromNEV.

Zu § 17 (2) StromNZV zugehörige Lastverläufe finden Sie in der veröffentlichten Excel-Datei [Lastverläufe 2018](#).