

HS HS/MS MS MS/NS NS

Netzdaten nach § 17 (2) StromNZV

Jahreshöchstlast (MW)	752				
Netzverluste (GWh)	85				
Summenlast der Netzverluste (MW)	19				
Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden (MW)	182				
Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene (MW)	537				
Bezug aus der vorgelagerten Netzebene (GWh)	2.136				
Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene (GWh)	1.413	204	358	14	203
Menge der beschafften Verlustenergie (MWh)	siehe Verlustenergie-Ausschreibungen				
Preise der beschafften Verlustenergie (EUR)					

Netzverluste nach § 10 (2) StromNEV

Durchschnittsverluste je Netz- und Umspannebene (%)	0,47	0,50	0,78	1,49	2,87
Durchschnittliche Beschaffungskosten (ct/kWh)	siehe Verlustenergie-Ausschreibungen				

Strukturdaten nach § 27 (2) StromNEV

Stromkreislänge Freileitung (km)	533	-	1.815	-	1.438
Stromkreislänge Kabel (km)	7	-	1.969	-	6.627
Installierte Leistung der Umspannebenen (MVA)	-	2.351	-	1.067	-
Entnommene Jahresarbeit (GWh)	2.978	2.688	1.831	882	1.028
Anzahl Entnahmestellen	57	314	4.279	15.995	285.213
Einwohnerzahl (versorgte NS-Ebene)	454.000				
Versorgte Fläche (km ²)	265				
Geographische Fläche (km ²)	3.773				
Anzahl gemessene Entnahmestellen	2.388				
Anzahl sonstige Entnahmestellen	303.470				
grundzuständiger Messstellenbetreiber	ED Netze GmbH				

Die Veröffentlichung der Netz- und Strukturdaten richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften in § 17 (2) StromNZV, sowie § 10 (2) StromNEV und § 27 (2) StromNEV.

Zu § 17 (2) StromNZV zugehörige Lastverläufe finden Sie in der veröffentlichten Excel-Datei: [Lastverläufe 2019](#)